



4. 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

炉番号	測定を行った位置	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	煙突中部	ppm	7	6										
2	煙突中部	ppm	5	6										
3	煙突中部	ppm	10	8										
測定結果の得られた年月日			2025.5.1	2025.6.1.										

5. 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日

施設運転時は、毎日除去

6. 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度 (測定結果は酸素12%換算した結果を示す)

炉番号	測定番号	排ガスを採取した位置	排ガスを採取した年月日	測定結果の得られた年月日	ダイオキシン類濃度 (単位 ng-TEQ/m3N)
1	第一回測定	煙突中部			
	第二回測定	煙突中部			
2	第一回測定	煙突中部			
	第二回測定	煙突中部			
3	第一回測定	煙突中部			
	第二回測定	煙突中部			

